

**МЧС РОССИИ**

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  
бедствий.**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности**

**Пушкинского района**

ул. Леонтьевская, д.26, Пушкин, Санкт-Петербург  
Тел. 466-49-80, факс 466-24-69  
Тел. доверия: 299-99-99, тел. УНД: 718-25-61

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:**

**ОБ УСТРАНЕНИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВОВАВШИХ  
СОВЕРШЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ**

№ 27 № 02 2015 г.

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин

**Я, заместитель главного государственного инспектора Пушкинского  
района по пожарному надзору Калугина Галина Владимировна**  
(должность, Ф.И.О. лица, внесшего представление)

При рассмотрении дела № 2-23-30 от \* 27 февраля 2015 г.,  
об административном правонарушении, возбужденного в отношении:  
заведующего структурным подразделением дошкольное отделение ГБОУ  
школа №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга Ипатовой Е.Е.  
(указывается наименование юридического лица или Ф. И. О. виновного должностного лица или гражданина)

**УСТАНОВИЛ:**

**Совершено административное правонарушение, выразившееся в том, что:**  
19.02.2015г. в 15:00 при проведении плановой выездной проверки в здании,  
помещениях и территории имущественного комплекса дошкольного  
отделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
школа №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-  
Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, д.5а лит.А, являясь ответственным  
за соблюдение требований пожарной безопасности согласно должностной

инструкции, допустил(а) нарушение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ),

а именно:

1. Не обеспечено наличие на дверях помещений кладовых №1,2, расположенных на 2 этаже здания и помещения склада сухих продуктов, расположенного в пищеблоке, обозначения их категории по пожарной опасности, что является нарушением п.20 ППР в РФ;
2. Запоры на двери эвакуационного выхода со спального помещения 2-ой младшей группы на наружные лестницы не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, что является нарушением п.35 ППР в РФ

что влечет административную ответственность, установленную: частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

Совершению административного правонарушения способствовали следующие причины и условия:

Отсутствие должного контроля за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в помещениях здания учреждения со стороны ответственного должного лица.

Руководствуясь п. 7 ст. 26.1, ст. 29.13 КоАП РФ,

#### ПРЕДЛАГАЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть данное представление.
2. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
3. Принять меры в отношении лиц, способствующих своим действием (бездействием), совершению административного правонарушения, в соответствии с законодательством и предоставленными Вам правами.

Представление вносится:

Директору ГБОУ школа №460 Пушкинского района СПб  
Макаровой Г.В.

(указать наименование организации, в которую вносится представление; фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя либо должность, фамилию, имя, отчество должностного лица, которым вносится представление)

Представление подлежит обязательному рассмотрению. О принятых мерах лицо, которому внесено представление, обязано сообщить в срок не позднее одного месяца со дня получения настоящего представления в ОНД Пушкинского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Леонтьевская, д.26, 2 этаж.