



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение

**«ИНСПЕКЦИЯ
КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ»**

(СПбГКУ «Инспекция КО»)

ул. Чернышевского, 17, Санкт-Петербург, 191119
тел. (812) 572-17-04, факс (812) 575-75-38
E-mail: inspect-ko.spb@yandex.ru

ОКПО 53251558 ОКОГУ 23280 ОГРН 1037828024563
ОКТМО 40912000 ИНН/КПП 7813132729/784201001

№ _____

На № _____ от _____

Кому: Макаровой Галине Валентиновне, директору
(Ф.И.О., должность)
ГБОУ ООШ № 460 Пушкинского района, тел. 746-46-45
(наименование объекта контроля)

Предписание № 23/20-1-18/2017

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, предлагаю устранить следующие нарушения законодательства о труде и правил по охране труда:

№ п/п	Выявленные нарушения и требования по их устранению	Срок выполнения
1	Организовать очередное проведение измерений сопротивления изоляции и защитного заземления электроустановок. Основание: п. 2.12.17 ПТЭЭП	01.09.2017
2	Провести обучение и проверку знаний правил по электробезопасности на I квалификационную группу у неэлектротехнического персонала с оформлением в специальном журнале. Основание: п. 1.4.4 ПТЭЭП	01.10.2017
3	Ответственному лицу за электрохозяйство в установленном порядке пройти очередное обучение с получением удостоверения не ниже IV квалификационной группы, назначить замещающего ответственного за электрохозяйство на период его длительного отпуска. Основание: п. 2.11, 2.12 приказа МО и ПО РФ от 06.10.1998 № 2535	11.01.2018
4	Ответственному лицу за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей пройти очередное обучение. Основание: п. 2.3.5 ПТЭТЭ	01.09.2017
5	Проводить первичный инструктаж со всеми вновь принятыми на работу лицами. Основание: п. 8.7 ГОСТ 12.0.004-2015	Постоянно

6	Провести ремонт прачечной с заменой кафельной плитки. Основание: ст. 212 ТК РФ.	01.09.2017
7	Обеспечить в полном объеме проведение специальной оценки условий труда рабочих мест. Основание: часть 2 ст. 212 ТК РФ, п.2.1 ст. 4 ФЗ «О специальной оценке условий труда» от 28.12. 2013 № 426 ФЗ	11.01.2018

О выполнении предписания по истечении указанных в нем сроков, прошу письменно сообщить по адресу: 191119, Санкт-Петербург, Черняховского ул., 17, комната 6, отдел охраны труда СПб ГКУ «Инспекция КО», тел.400-12-19, факс 575-61-41.

Инспектор по охране труда

«30» мая 2017г.


ФИО (подпись)

Предписание получил

«30» мая 2017г.


Должность, ФИО (подпись)