



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 26, тел 466-49-80

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 2-23-54

Санкт-Петербург, г. Пушкин,
ул. Леонтьевская, д. 26, 2-й этаж, каб. № 6.
(место составления акта)

16-00

(время)

28.03.2017

дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДПР Пушкинского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 20 февраля 2017 года № 2-23-54

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здание школы (высокий риск), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, д.19.

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга (ГБОУ ООШ №460 Пушкинского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 196627, Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, д.19, лит. А; ИНН 7820020575

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 09 ”	марта	20 17 г. с	12 час.	00 мин. до	13 час.	00 мин.	Продолжительность	1 ч.
“ 16 ”	марта	20 17 г. с	10 час.	00 мин. до	11 час.	00 мин.	Продолжительность	1 ч.
“ 20 ”	марта	20 17 г. с	12 час.	00 мин. до	13 час.	00 мин.	Продолжительность	1 ч.
“ 28 ”	марта	20 17 г. с	15 час.	00 мин. до	16 час.	00 мин.	Продолжительность	1 ч.

Общая продолжительность проверки: «4» дней («4» часа)

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Макарова Галина Валентиновна – директор ГБОУ ООШ № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«12» часов «00» минут «09» марта 2017 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Коваль Ксения Игоревна –инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пушкинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Макарова Галина Валентиновна – директор ГБОУ ООШ № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга;
Баранова Елена Анатольевна – ответственный за пожарную безопасность.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, д.19.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлены

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности с практической тренировкой лиц, осуществляющих деятельность на объекте защиты с охватом 5 человек.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: нет.
4. Фототаблица: нет
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:
 - копия приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность;
 - копия акта приемки пожарной сигнализации;
 - копия протокола огнезащитных работ;

- копия удостоверений о прохождении обучения;
- копия договора на обслуживание пожарной сигнализацией;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Коваль Ксения Игоревна – инспектор отдела надзорной деятельности Пушкинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (или) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 28 ” 03 20 17 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Макарова Галина Валентиновна – директор ГБОУ ООШ № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” 03 20 17 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)